



VORES ELNET A/S
Sanderumvej 16
5250 Odense SV
CVR: 25 58 79 87

Teknik, Erhverv og Kultur

Natur og Miljø

11. september 2024

Sagsnummer
S2024-7250

Dokument nr.
D2024-135421

Cpr.-/CVR-nr/Ejd.nr.
2678247

Nordfyns Kommune
Østergade 23
5400 Bogense
Tlf. 6482 8282

Kontaktadresse
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup

Ændring af vilkår til afgørelse og spildevandstilladelse fra den 7. august 2024

Langegyde 20, 5400 Bogense,

Vores Elnet A/S har henvendt sig til Nordfyns Kommune vedr. to vilkår i deres spildevandstilladelse af 7. august 2024 til nedsivning af vand fra transformestation.

Afgørelse

Med hjemmel i §19 stk.1 og §28 i Miljøbeskyttelsesloven meddeler Nordfyns Kommune ændring af vilkår 9 og 11 i spildevandstilladelse tilladelse til nedsivning af vand fra transformeranlæg til faskine ved Langegyde 20 af 7. august 2024.

Vilkår 9 i spildevandstilladelse til nedsivning af vand fra transformeranlæg til faskine ved Langegyde 7. august 2024 ændres til:

9. Før afledning til faskinen skal regnvandet fra transformatorfundamentet passere et effektivt sandfang, en effektiv og korrekt dimensioneret olieudskiller (jf. DS/EN 858), samt et let tilgængeligt prøveudtagningssted. Alt skal installeres af en autoriseret kloakmester.

Hvis du ønsker at sende sikker post, skal du sende fra "Borger.dk" eller "Virk.dk".

www.nordfynskommune.dk

Vilkår 11 i spildevandstilladelse til nedsivning af vand fra transformeranlæg til faskine ved Langegyde 20 af 7. august 2024 ændres til:

Kommunens databeskyttelsesrådgiver:
Tlf.: 64828192
E-mail: dpo@nordfynskommune.dk

11. Transformestationen skal installeres med en alarm der udløses ved tab af mere end 32 l olie, samt en udkobling (Buchholz alarm) af hele transformeren hvis oliestanden yderligere falder. Alarmen skal funktionsprøves mindst 1 gang årligt og resultatet af funktionsprøvningen skal fremgå af virksomhedens driftsjournal. "



Alle øvrige vilkår i spildevandstilladelse tilladelse til nedsivning af vand fra transformeranlæg til faskine ved Langegyde 20 af 7. august 2024 er fortsat gældende.

Klagevejledning

Der kan efter §91 i miljøbeskyttelsesloven klages over Nordfyns Kommunes afgørelse.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af <https://naevneneshus.dk>. Klageportalen ligger på <http://www.borger.dk> og <http://www.virk.dk> Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk lige som du plejer, typisk med MIT-ID.

Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr. Gebyret er 900 kr. privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer, Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klageperioden er 4 uger. Eventuel klage over afgørelsen skal indsendes til Klageportalen senest tirsdag den 9. oktober 2024.

En klage har ikke opsættende virkning for tilladelsen medmindre Miljø- og Fødevarerklage-nævnet bestemmer andet.

Udnyttelse af tilladelsen i klageperioden og imens eventuel klage behandles, sker på eget ansvar.

Ansøger vil få besked, hvis andre klager over afgørelsen.

Følgende kan klage:

Ansøger, Styrelsen for Patientsikkerhed samt enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald. Der kan desuden klages af visse organisationer, som angivet i lovens §§ 99-100.

Der gøres opmærksom på, at der til enhver tid er adgang til aktindsigt i de resultater af virksomhedens egenkontrol, som tilsynsmyndigheden har, samt i sagen i øvrigt.

Søgsmål

Søgsmål til prøvelse af afgørelser efter loven eller de regler, der fastsættes i medfør af loven, skal være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen eller beslutningen er meddelt.

Kopi af denne afgørelse er sendt til

Styrelsen for Patientsikkerhed, TRvest@stps.dk

Danmarks Sportsfiskerforbund, post@sportsfiskerforbundet.dk

Kloakmester, albert@kristensen.mail.dk

Vores Elnet A/S, jkh@voreselnet.dk

Danmarks Naturfredningsforenings Nordfyns dnnordfyn-sager@dn.dk

Friluftsrådet, fynnord@friluftsraadet.dk

Sagsbehandling

Vores Elnet A/S har henvendt sig til Nordfyns Kommune vedr. to vilkår i deres spildevandstilladelse af 7. august 2024 til nedsivning af vand fra transformestation.

Vores transformer har indbygget egen alarm for lav olie oliestand, bestående af en general alarm samt en udkobling (Buchholz alarm) af hele transformeren hvis oliestanden yderligere falder. Denne alarm ryger direkte ind til drift centeret som er døgnbemandet, og der sendes straks en mand ud til stationen.

Udover ovenstående, så har rørgennemføringen i olieopsamlingskarrets en højde på 36mm fra bunden af karret. Regnet sammen for volumen af 8 kar, kan karret rumme 0,119m³ i olieopsamlingskarret før det ryger ud til sandfang, olieudskiller mm.

Vores transformer får allerede en alarm ved 32 liter spildt olie. Transformer vil derfor melde lav olie alarm lang tid før der overhovedet ryger en dråbe videre til olieudskilleren.

Nordfyns Kommune vurderer på baggrund af Vores Elnets A/S argumentation at det ikke er nødvendigt at installere en alarm i olieudskilleren. Nordfyns Kommune vurderer at den beskrevne alarm, der går i gang efter 32 l spildt olie, er sikkerhed nok for ikke at skabe en væsentlig olieforurening på Langegyde 20.

Derfor har Nordfyns Kommune ændret vilkår 9 og 11 i spildevandstilladelse tilladelse til nedsivning af vand fra transformeranlæg til faskine ved Langegyde 20 af 7.augst 2024 fra:

9. Før afledning til faskinen skal regnvandet fra transformatorfundamentet passere et effektivt sandfang, en effektiv og korrekt dimensioneret olieudskiller (jf. DS/EN 858) med alarm, samt et let tilgængeligt prøveudtagningssted. Alt skal installeres af en autoriseret kloakmester

Og

11. Olieudskillerens alarm skal udløses, når indholdet af olieprodukter udgør 30% af udskillerens opsamlingskapacitet. Alarmen skal funktionsprøves mindst 1 gang årligt og resultatet af funktionsprøvningen skal fremgå af virksomhedens driftsjournal.

Til

9. Før afledning til faskinen skal regnvandet fra transformatorfundamentet passere et effektivt sandfang, en effektiv og korrekt dimensioneret olieudskiller (jf. DS/EN 858), samt et let tilgængeligt prøveudtagningssted. Alt skal installeres af en autoriseret kloakmester.

Og

11. Transformerstationen skal installeres med en alarm der udløses ved tab af mere end 32 l olie, samt en udkobling (Buchholz alarm) af hele transformeren hvis oliestanden yderligere falder. Alarmen skal funktionsprøves mindst 1 gang årligt og resultatet af funktionsprøvningen skal fremgå af virksomhedens driftsjournal. ”

Sammenfatning

Nordfyns Kommune vurderer at ændringen af placeringen af alarmen fra olieudskiller til transformerstation ikke ændrer risikoen for en miljøulykke væsentligt. Nordfyns Kommune kan derfor godt ændre i de to vilkår 9 og 11 fra den originale spildevandstilladelse tilladelse til nedsivning af vand fra transformeranlæg til faskine ved Langegyde 20 af 7. august 2024.

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte mig.

Venlig hilsen

Thomas Hammershøj Alnor

Miljøsagsbehandler
Direkte tlf. 51 32 42 73
talnor@nordfynskommune.dk