



Tilladelse til krydsning af Skelbækken st. 2494 m med 60kV kabel mellem matr.nr. 5a Bro By, Brenderup og 10a Ørbæk By, Ore (kommunegrænsen mellem Middelfart og Nordfyns kommuner)

Middelfart og Nordfyns Kommuner har modtaget en ansøgning om krydsning af Skelbækken med et 60 kV el-kabel fra Lifa A/S på vegne af Vores Elnet A/S. Krydsningen ønskes etableret mellem matr.nr. 5a Bro By, Brenderup og 10a Ørbæk By, Ore i Skelbækken st. 2494 m. Ansøgningen er modtaget den 8. marts 2024.

Krydsningerne sker ved:

Vandløb	Skelbækken
Diameter - foringsrør	3 stk. et -leder højspændingskabel og 1 signalkabel i Ø280mm foringsrør
Vandløbsstationering	St. 2494 m
Matr.nr.	5a Bro By, Brenderup og 10a Ørbæk By, Ore
Nbl § 3	§ 3
Rørlagt/åbent	Åbent
Koordinat	562.236 6.152.655

Krydsningen ønskes udført som styret underboring med foringsrør, hvorefter der trækkes tre et-leder højspændingskabler bundet sammen samt et signalkabel til informationsudveksling mellem transformerstationerne i foringsrøret.

Der påtænkes tinglyst en servitut på ejendommene med et servitútbælte med en bredde på 2 meter dvs. 1 meter på hver side af jordkabelanlæggets midte.

Tilladelse

I medfør af vandløbsloven § 47¹ jf. §9, stk. 2 i bekendtgørelse nr. 834 af 27. juni 2016 om vandløbsregulering og -restaurering m.v.², gives der hermed tilladelse til at krydse Skelbækken i st. 2494 m på matr.nr. 5a Bro By, Brenderup og 10a Ørbæk By, Ore på følgende vilkår:

- Krydsningen af Skelbækken st. 2494 meter udføres ved styret underboring uden opgravning i vandløbet.
- Krydsningsstedet skal afmærkes forsvarligt på begge sider af vandløbet, og afmærkningen skal vedligeholdes af ledningsejeren.
- Røret med 60kV kablet skal være mindst 2 m under den regulativmæssige vandløbsbund (eksisterende, faste vandløbsbund).
- De tre kabler samt informationskablet trækkes i et Ø 280 mm foringsrør
- Der må ikke graves i vandløbskanten eller inden for 3 meter bræmme langs vandløbet.
- Den styrede underboring skal fortages minimum 3 meter væk fra vandløbets kronekant.
- Såfremt anlægsarbejdet eller krydsningen af vandløbet forårsager skade på vandløbet, påhviler det ledningsejeren at retablere det.

¹ Lovbekendtgørelse nr. 1217 af 25. november 2019 Lov om vandløb

² Bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering m.v. nr. 834 af 27. juni 2016

Teknik, Erhverv og Kultur

Natur og Miljø
23. maj 2024

Sagsnummer
S2024-5879

Dokument nr.
D2024-72254

Cpr./CVR-nr/Ejd.nr.
7754388

Nordfyns Kommune
Østergade 23
5400 Bogense
Tlf. 6482 8282

Kontaktadresse
Rådhuspladsen 2

Åbningstider
Mandag – onsdag, kl. 9-15
Torsdag, kl. 9-17
Fredag, kl. 9-13

Hvis du ønsker at sende
sikker post, skal du sende fra
"Borger.dk" eller "Virk.dk".

Besøg Nordfyns Kommunes
hjemmeside:
www.nordfynskommune.dk

Kontakt kommunens
databeskyttelsesrådgiver på
tlf. 64828192



- Bliver der under anlægsarbejdet beskadiget andre rørlagte vandløb/dræn, veje eller broer skal de repareres af ansøger.
- Ledningsejeren bærer alle følger for ledningen og krydsningen, i tilfælde hvor vandløbet senere skal uddybes, reguleres eller på anden måde ændres.
- Ansøger skal ved anlægsarbejde, og efterfølgende retablering minimere tilførslen af løst materiale (sand, jord m.m.), der vil lægge sig på vandløbsbunden nedstrøms i vandløbet.
- Krydsningsstedet skal afmærkes forsvarligt på begge sider af vandløbet, og afmærkningen skal stedse vedligeholdes af ledningsejeren.
- Ledningsejeren varetager alle forhold vedrørende de berørte lodsejere.
- Ved spor af fortidsminder indstilles arbejdet straks i henhold til museumslovens³ § 27 og forholdet anmeldes til Odense Bys Museer.



Krydsningsstedet er ved den gule cirkel.

Baggrund

Vores Elnet A/S dækker 90% af 60kV-nettet på Fyn og Langeland. Der opleves en stigende efterspørgsel på tilslutning til elnettet i forbindelse med f.eks. etablering af store solcelleparker, elkedler, varmepumper, ladestandere til el-biler, decentral produktion mv. Den stigende efterspørgsel stiller krav til det overordnede 60kV-forsyningsnet, hvilket betyder, at der er behov for at etablere nye 60 kV forbindelser for at kunne transportere de nødvendige energimængder i elnettet og opretholde forsyningssikkerheden.

³ LBK nr. 358 af 8. april 2014 Bekendtgørelse af museumsloven

Projektet med etableringen af et 60 kV kabel mellem Asperup og Bogense initieres bl.a. for at styrke forsynings- og reservekapacitet, der muliggør bl.a. at forsyne to rastepladser ved Fynske Motorvej (rasteplads Lillebælt Nord og Lillebælt Syd) med hver 6 MW lynopladere til elbiler. Generelt vil projektet styrke elnettet for nordvest Fyn.

Etableringen af 60kV kablet, der skal gå fra Asperup transformerstation til transformerstationen i Bogense. Transformatorstation Asperup er under etablering. Der er tinglyst adkomst til arealer og det tekniske arbejde er i gang.

Bemærkninger

Skelbækken er omfattet af bestemmelserne i Naturbeskyttelseslovens § 3⁴ om beskyttede naturtyper. Skelbækken er målsat i vandområdeplanen 2021-2027 til god økologisk tilstand. Den nuværende økologiske tilstand er ringe økologisk tilstand. Den er ringe i forhold til fisk.

Den ansøgte krydsning med et 60kV kabel vil ikke forringe vandløbets miljøtilstand eller påvirke naturbeskyttelseslovens § 3³, idet kablet underskydes under Skelbækken. Skelbækkens forløb går igennem en eng omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3³. Der underskydes under engen. På baggrund af ansøgningsmaterialet til krydsningen af Skelbækken vurderes det, at det ansøgte, ikke vil hindre målopfyldelse i vandløbet.

Det nærmeste Natura 2000 områder (N108: Æbelø, havet syd for og Næra) ligger 1,4 km nord for Skelbækken. Det vurderes at en krydsning med styret underboring er et midlertidig indgreb, der ikke får betydning for vandløbet eller dens omgivende flora og fauna på længere sigt. Krydsningen via styret underboring vil derfor ikke påvirke eller medføre beskadigelse / ødelæggelses af plantearter, yngle eller rasteområder for de arter, der lever i området.

Det vurderes, at den ansøgte krydsning ikke får indflydelse på vandløbets vandføringsevne og kapacitet. Det er videre Nordfyns Kommunes vurdering, at der kan gives tilladelse til krydsning af Skelbækken mellem matr.nr. 5a Bro By, Brenderup og 10a Ørbæk By, Ore med 60kV kabel i foringsrør ved en styret underboring.

Krydsning af vandløb efter § 9 er undtaget for bestemmelserne i §§14-16 jf. § 17 i bekendtgørelse om vandløbsregulering og – restaurering m.v.² Nordfyns Kommune vurderer, at den ansøgte krydsning af Skelbækken st. 2494 m på matr.nr 5a Bro By, Brenderup og 10a Ørbæk By, Ore, ikke vil medføre påvirkninger af vandløbets afstrømningsmæssige eller miljømæssige forhold.

Lovgrundlag

Krydsning af vandløb kræver godkendelse efter vandløbslovens § 47¹ jf. § 9, stk. 2 i bekendtgørelse nr. 834 af 27. juni 2016 om vandløbsregulering og – restaurering m.v.²

Anden lovgivning

Skelbækken er omfattet af bestemmelserne i naturbeskyttelseslovens § 3³ om beskyttede naturtyper. Krydsning af vandløbet ved underboring kræver ikke dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3³.

⁴ Lovbekendtgørelse nr. 1392 af 04. oktober 2022 lov om naturbeskyttelse

Økonomi

Udgifterne i forbindelse med etableringen af 60 kV kabler afholdes af Vores Elnet A/S. Det er Vores Elnet A/S ansvar at undersøge, om der er elkabler, andre ledninger eller lignende i gravefeltet. Ved beskadigelse af disse er det Vores Elnet A/S ansvar at udbedre skaderne.

Klagevejledning

Afgørelsen kan i medfør af vandløbslovens kapitel 16 påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber fire uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentlig bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.

Klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet indgives på Klageportalen, der findes på www.naevneneshus.dk. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr. Klagegebyret opkræves af Miljø- og fødevareklagenævnet. Klagegebyrets størrelse offentliggøres på Nævneshus hjemmeside: www.naevneneshus.dk

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det.

Hvis en klager ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal klager sende en begrundet anmodning til kommunen, der har truffet afgørelse i sagen. Kommunen videresender anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt anmodningen om fritagelse kan imødekommes.

Klagen skal være indgivet via Klageportalen senest ved klagefristens udløb. Klagefristen udløber **den 20. juni 2024 kl. 23.59**.

Offentliggørelse

Tilladelsen annonceres på Nordfyns Kommunes hjemmeside den 24. maj 2024.

Venlig hilsen

Kåre Krogstrup

Vandløbsmedarbejder
Direkte tlf. 24 91 12 24
kkrogs@nordfynskommune.dk

Kopi af afgørelsen er af Middelfart Kommune sendt til følgende:

Danmarks Sportsfiskerforbund post@sportsfiskerforbundet.dk,
fyn@sportsfiskerforbundet.dk
Danmarks Naturfredningsforening dnmiddelfart-sager@dn.dk
Dansk Ornitologisk Forening middelfart@dof.dk; natur@dof.dk
Friluftsrådet Middelfart@friluftsradet.dk
Fiskeristyrelsen inspektoraest@fiskeristyrelsen.dk
Middelfart Vandløbslaug middelfartvandlaug@gmail.com
Miljøstyrelsen mst@mst.dk