

# Jerstrupvej 44

Fornyelse af vandindvindingstilladelse



**nordfyns**  
**kommune**

# Datablad

|                                                          |          |
|----------------------------------------------------------|----------|
| Oplysning om tilladelsen .....                           | 3        |
| <b>Fornyelse af vandindvindingstilladelse .....</b>      | <b>4</b> |
| Baggrund .....                                           | 4        |
| Afgørelse.....                                           | 4        |
| Vilkår og bestemmelserne efter vandforsyningsloven ..... | 5        |
| Påbud og forbud efter miljøbeskyttelsesloven .....       | 6        |
| Klagevejledning.....                                     | 6        |
| Offentliggørelsen.....                                   | 6        |
| Følgende har modtaget kopi af tilladelsen .....          | 7        |
| <b>Sagsbehandling .....</b>                              | <b>8</b> |
| Ansøgning.....                                           | 8        |
| Indvindingsanlægget.....                                 | 8        |
| Besigtigelse.....                                        | 9        |
| Vandløbsinteresser .....                                 | 9        |
| Naturinteresser .....                                    | 9        |
| Forhold til gældende planer .....                        | 10       |

## Datablad

|                |                |
|----------------|----------------|
| Anlægsid       | 423-155        |
| Matrikel nr.   | 1n             |
| Adresse, anlæg | Jerstrupvej 44 |
| CVR-nummer     | 31238552       |

## Oplysning om tilladelsen

|                      |                                    |
|----------------------|------------------------------------|
| Type                 | Fornyelse af indvindingstilladelse |
| Gældende fra         | 30. maj 2023                       |
| Gældende til         | 30. maj 2033                       |
| Tilladt mængde       | 8 m <sup>3</sup> /time             |
| Boring(er) (DGU nr.) | Overfladevand                      |
| Sagsbehandler        | Kim Olsen                          |

# Fornyelse af vandindvindingstilladelse

## Baggrund

Indvinding af vand fra Kragelund Møllebæk på ejendommen matr. nr. 1n Jerstrup Hgd., Nordfyns Kommune, Jerstrupvej 44 til forsat hævnning af vandstand og vandgennemstrømning i voldgraven ved Jerstrup Hovedgård.

## Afgørelse

### Vandforsyningsloven

Med hjemmel i vandforsyningslovens § 20<sup>1</sup> meddeler Nordfyns Kommune hermed fornyelse af vandindvindingstilladelse til at indvinde vand fra Kragelund Møllebæk.

En fortsat indvinding er ikke i strid med gældende planer.

Tilladelsen er gældende indtil den 30. maj 2033.

Kommunen finder i denne sag, at det ikke er behov for at registrere vandindvindingens størrelse jf. redegørelsen i afsnittet Vandløbsinteresser, Vandplaner og Handlingsplaner.

Vilkår og bestemmelser for tilladelsen er beskrevet i det følgende.

Selve sagsbehandlingen samt vurderingen af projektets indvirkning på miljøet er beskrevet under afsnittet "Sagsbehandling".

### Miljøvurderingsloven

Typen af det ansøgte projekt er ikke direkte nævnt i bilag 2 i VVM-bekendtgørelsen, men kommunen vurderer, at projektet kan sidestilles med bilagets pkt. 1c: Vandforvaltningsprojekter.

Da der er tale om en forlængelse af den eksisterende vandindvindingstilladelse, uden ændringer på vandindvindingen, skal der ikke træffes afgørelse efter VVM-bekendtgørelsen.

---

<sup>1</sup> Lov om vandforsyning m.v., lovbekendtgørelse nr. 602 af 10. maj 2022

## Vilkår og bestemmelserne efter vandforsyningsloven

| Vilkår <sup>2</sup> |                                                                                                                                          |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.                  | Indvindingens formål er vandgennemstrømning og hævning af vandstanden i voldgraven ved Jerstrup Hovedgård.                               |
| 2.                  | Tilladelsen omfatter indvinding af vand fra Kragelund Møllebæk på matr. nr. 1n Jerstrup Hgd., Grindløse.                                 |
| 3.                  | Der må højst indvindes 8 m <sup>3</sup> /t.                                                                                              |
| 4.                  | Ved eventuelt ejerskifte skal der gives kopi af indvindingstilladelsen til den nye ejer og Nordfyns Kommune skal oplyses om ejerskiftet. |

### Indskærpelse

I tidligere tilladelse til vandindvinding er der stillet vilkår og bestemmelser efter vandforsyningsloven og vandløbsloven.

Ved tilsyn er der konstateret at:

Der er ikke gennemstrømning i voldgraven, vandstanden er under flodmål (minimumvandstand i voldgraven).

Pumpen kunne ikke lokaliseres og virker med stor sandsynlighed ikke.

Drænledningen (vandindtag) i Kragelund Møllebæk kunne ikke lokaliseres.

Hvor intet andet er anført, skal vilkår efter vandforsyningsloven og vandløbsloven i indvindingstilladelse af den 11. september 2011 være efterkommet senest **den 30. august 2023**.

### Bestemmelser

Der gøres opmærksom på følgende bestemmelser, der er fastsat i vandforsyningsloven eller i bekendtgørelser til denne.

Bestemmelserne kan ikke påklages og listen er ikke udtømmende.

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Tilladelsen må ikke udnyttes før klagefristen er udløbet eller før eventuelle klagesager er afgjort, såfremt der skal foretages bygge- eller anlægsarbejder.                                                                                                                                              |
| 2. | <p>I medfør af vandforsyningslovens § 23 er ansøger erstatningspligtig for skader, der forvoldes i bestående forhold ved forandring af vandføringen i Kragelund Møllebæk under anlæggets drift.</p> <p>I mangel af enighed afgøres erstatningsspørgsmål om sådanne skader af taksationsmyndighederne.</p> |

---

<sup>2</sup> De følgende vilkår er givet i henhold til bekendtgørelse nr. 470 af 26. april 2019 om vandindvinding og vandforsyning.

|           |                                                                                          |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                                                          |
| <b>3.</b> | Overtrædelse af vilkår fastsat efter vandforsyningsloven kan straffes efter lovens § 84. |

### Tilladelse efter vandløbsloven<sup>3</sup>

I vandindvindingstilladelsen af 11. september 2012 blev følgende meddelt:

Med hjemmel i vandløbsloven § 47, jf. § 17 i bekendtgørelse nr. 1436 om vandløbsregulering m.v. meddeler kommunen hermed tilladelse til at etablere et bygværk i Kragelund Møllebæk, station 4.560-4.570.

Tilladelsen var ikke tidsbegrænset, og den er således fortsat gældende.

### Klagevejledning

Enhver med individuel væsentlig interesse i sagens udfald samt udvalgte interesser organisationer og myndigheder kan klage til Miljø- og Fødevarerklagenævnet over kommunens afgørelse af vandforsyningslovens § 75.

Klagefristen er 4 uger efter offentliggørelsen af denne afgørelse jf. § 77 i vandforsyningsloven.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevarerklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af [www.naevneneshus.dk](http://www.naevneneshus.dk). Klageportalen ligger også på [www.borger.dk](http://www.borger.dk) og [www.virk.dk](http://www.virk.dk). Du logger på [www.borger.dk](http://www.borger.dk) og [www.virk.dk](http://www.virk.dk), ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1800 kr. for virksomheder og organisationer. Gebyret tilbagebetales, hvis klageren får helt eller delvist medhold. Vejledningen om klageregler og gebyrordningen i Miljø- og Fødevarerklagenævnet kan findes på Miljø- og Fødevarerklagenævnets hjemmeside [www.naevneneshus.dk](http://www.naevneneshus.dk). Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til din myndighed, som har trukket afgørelsen i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevarerklagenævnet, som træffer afgørelsen om hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Afgørelse kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra afgørelsens offentlige bekendtgørelse.

### Offentliggørelsen

Tilladelsen offentliggøres ved annoncering på Nordfyns Kommunes hjemmeside den 30. maj 2023.

---

<sup>3</sup> Bekendtgørelse nr. 1436 af 11. december 2007 om vandløbsregulering m.v.

## Følgende har modtaget kopi af tilladelsen

- [nordfyn@dn.dk](mailto:nordfyn@dn.dk), Danmarks Naturfredningsforening afdeling Nordfyn
- [post@sportsfiskerforbundet.dk](mailto:post@sportsfiskerforbundet.dk), Danmarks Sportsfiskerforbund
- [fbr@fbr.dk](mailto:fbr@fbr.dk), Forbrugerrådet
- [post@kulturarv.dk](mailto:post@kulturarv.dk) Kulturarvsstyrelsen
- [museum@odense.dk](mailto:museum@odense.dk) Odense Bys Museer

# Sagsbehandling

## Ansøgning

Boet for Jerstrup Hovedgård har den 17. marts 2023 indsendt ansøgning om fornyelse af tilladelse til at indvinde op til 8 m<sup>3</sup>/t fra Kragelund Møllebæk på matr. nr. 1n Jerstrup Hgd., Grindløse til hævnning af vandstanden og vandgennemstrømning i voldgraven ved Jerstrup Hovedgård.

Vandindvindingsformålet er forsat at hæve vandstanden i voldgraven og dermed hindre, at hovedbygningen får sætningsskader som følge af en lavere vandstand i voldgraven.

## Indvindingsanlægget

I vandløbet er etableres et 10 m langt slidset dræn med prop i enden. Fra dette dræn ledes vandet via et fast rør til en nedgravet Ø100 cm brønd få meter fra vandløbet. I brønden er monteret en pumpe med en variabel kapacitet på op til 2 l/s (svarende til 7,2 m<sup>3</sup>/t). Udpumpningen til voldgraven sker øst for den nuværende vandløbskant som er opbygget i sten på tværs af voldgraven.

I den anden ende af voldgraven er der udløb til Kragelund Møllebæk.

Projektet er vist på kortbilaget.



Figur 1: Placering af dræn med slidser (indvindingssted)

## Besigtigelse

Nordfyns Kommune har den 15. maj 2023 foretaget tilsyn med vandindvindingsanlægget. Ved tilsynet blev følgende mht. vandindvindingsanlægget observeret:

1. Der var ingen gennemstrømning i voldgraven.
2. Vandstanden i voldgraven var under flodemål (mål for minimumvandstand).
3. Der kunne ikke konstateres, om pumpen kørte og der var ingen vandindstrømning i voldgraven.
4. Det 10 meter lange slidset dræn i Kragelund Møllebæk kunne ikke ses. Enten er det fjernet eller sunken ned i sedimentet i vandløbsbunden.

## Vandløbsinteresser, Vandplaner og Handleplaner

Den ansøgte indvinding skal ske fra Kragelund Møllebæk ca. 2 km opstrøms Gyldensteensvej.

Indvindingsstedet ligger ved begyndelsen af voldgraven og ca. 60 m opstrøms udløbet fra voldgraven. I perioder, hvor vandstanden i voldgraven skal hæves, reduceres vandføringen i Kragelund Møllebæk med 2 l/s. I perioder, hvor formålet med indvindingen alene er at sikre en vandgennemstrømning i voldgraven, vil vandføringen i vandløbet blive reduceret med 2 l/s på den ca. 60 m lange strækning mellem indvindingssted og udløb fra voldgraven.

Det fremgår ikke af ansøgningen, hvor meget vand, der årligt skal bruges til hævning af vandstanden. Hævning af vandstanden vil være nødvendig på grund af fordampning fra vandoverfladen. Ud fra kortstudier vurderer kommunen, at voldgraven er ca. 280 m lang og ca. 4 m bred. Med en fordampning på 300 mm/år, vil vandbehovet være i størrelsesordenen 340 m<sup>3</sup>/år.

Kommunen vurderer, at vandmængden til hævning af vandstanden vil være meget lille i forhold til den vandmængde, der skal bruges til at sikre vandgennemstrømningen i voldgraven.

Vandplanens målsætning for Kragelund Møllebæk er God økologisk tilstand. Opstrøms Jerstrup Hovedgård er tilstanden vurderet til Høj økologisk tilstand, og nedstrøms til ringe økologisk tilstand.


Nordfyns Kommune vurderer, at den ansøgte indvinding ikke vil hindre opfyldelsen af målsætningen for Kragelund Møllebæk.

## Naturinteresser

Området nord for Gyldensteensvej er omfattet af Natura2000 og EU's habitatsdirektiv.

Nordfyns Kommune vurderer, at den ansøgte indvinding ikke vil have en væsentlig negativ påvirkning af disse områder.

Kommunen vurderer endvidere, at en indvinding ikke vil forringe levevilkårene for dyre- og plantearter omfattet af EU's habitatdirektivets bilag IV.



Kort med EU's habitatsdirektiv og Natura2000 områder

## Forhold til gældende planer

### Vandforsyningsplan

En tilladelse vil ikke være i strid med Nordfyns Kommunes Vandforsyningsplan 2019-2031

### Råstofinteresser

En tilladelse vil ikke være i strid med regionens råstofplan 2020.

### Kommuneplan og lokalplan

De ansøgte vandindvinding er ikke i strid med Kommuneplan 2021-2033 for Nordfyns Kommune eller lokalplanen i området.

