



Tilladelse til udledning af spildevand fra spa til spildevandsledningen fra Havtornvænget 7, 5400 Bogense

Nordfyns Kommune har modtaget en ansøgning om tilslutning af spildevand fra et sommerhus med spabad på 1750I på Havtornvænget 7, 5400 Bogense.

Høring af parter

Udkast til denne tilladelse har været i høring ved Vandcenter Syd A/S (spildevandselskabet) og ejeren fra den 9. juli 2026 til den 30. juli 2026.

Afgørelse

Med hjemmel i Miljøbeskyttelsesloven¹ §28 stk. 3 og Spildevandsbekendtgørelsen² §15 stk. 2 meddeler Nordfyns Kommune tilladelse til tilslutning af spildevand fra spabad til Vandcenter Syds spildevandsledning på Havtornvænget 7.

Tilladelsen gives på følgende vilkår:

Vilkår om kemikalieopbevaring

- Der skal indrettes et kemikalerum/ skab til opbevaring af kemikalierne Saniklar™ Tempo Sticks og hth™ GRANULAR.
- Kemikalerum/skab skal etableres med tæt bund og opkant. kemikalerum/-skab skal have spildbakke/opsamlingskapacitet til minimum største emballage.
- Der må ikke etableres afløb i gulvet af kemikalerum/skab.
- Dør til kemikalerum/skab skal være aflåst.
- Der skal ved kemikalerum som minimum forefindes en egnet øjensskylleflaske samt værnemidler til benyttelse af anvendte kemikalier.
- Spildte kemikalier i kemikalerum/skab må ikke bortskylles i afløb, men afskaffes som farligt affald til Nordfyns Kommunes genbrugspladser eller godkendt modtageanlæg jf. regulativ for husholdningsaffald. Se evt. også affaldsbekendtgørelsen.
- Ved ændringer af kemi til brug i bassin og spa skal kommunen på forhånd godkende dette. Dette gøres ved at indsende sikkerhedsdatablad og produktnavn til kommunen før ibrugtagning, så kommunen kan vurdere, om ændringen medfører behov for ændrede vilkår.

Vilkår omkring normal drift

- Spabadet må udlede vand til spildevandsledningen med 1 l/s.
- Når spabadet tømmes, skal chloren neutraliseres med anti-chlor.

Teknik, Erhverv og Kultur

Natur og Miljø

06. august 2026

Sagsnummer
S2026-4295

Dokument nr.
D2026-130761

Cpr.-/CVR-nr/Ejd.nr.
100792835

Nordfyns Kommune
Østergade 23
5400 Bogense
Tlf. 6482 8282

Kontaktadresse
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup

Hvis du ønsker at sende sikker post, skal du sende fra "Borger.dk" eller "Virk.dk".

www.nordfynskommune.dk

Kommunens databeskyttelsesrådgiver:
Tlf.: 64828192
E-mail: dpo@nordfynskommune.dk



¹ Miljøbeskyttelsesloven LBK nr. 1742 af 22/12/2025

² Spildevandsbekendtgørelsen BEK nr. 1446 af 27/11/2025

Klagevejledning

Afgørelsen efter Miljøbeskyttelsesloven kan ifølge §91 påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Jf. §96 har en klage ikke opsættende virkning og ifølge §98, §99 og §100 er følgende klageberettigede:

- Ansøger
- Enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
- Styrelsen for Patientsikkerhed
- Danmarks fiskeriforening
- Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark
- Landsdækkende foreninger og organisationer i det omfang de har klageret over den konkrete afgørelse, jf. miljøbeskyttelsesloven.
- Lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø eller rekreative interesser som formål, og som har meddelt Nordfyns Kommune, at de ønsker underretning om afgørelsen.

En eventuel klage skal indgives skriftligt til den myndighed der har truffet afgørelsen, ved brug af klageportalen. Klageportalen kan findes via link på forsiden af www.naevneneshus.dk. Klageportalen kan også findes på www.virk.dk og www.borger.dk

I klageportalen er der en guide til hvordan der klages.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis I ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal der sendes begrundet anmodning om det til den myndighed, der har truffet afgørelsen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt anmodningen kan imødekommes.

Klage skal være modtaget hos afgørelsesmyndigheden inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt jf. §93 i Miljøbeskyttelsesloven. Hvis afgørelsen er offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen fra bekendtgørelsen. Afgørelsen er offentligt bekendtgjort på kommunens hjemmeside den 6. august 2026 og klagefristen udløber derfor 3. september 2026.

En klage har ikke opsættende virkning medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet.

Efter klagefristens udløb får I besked om indholdet af eventuelle klager.

Jf. Miljøbeskyttelsesloven § 101 skal søgsmål til prøvelse af afgørelser efter loven eller de regler, der fastsættes i medfør af loven, skal være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen eller beslutningen er meddelt.

Sagsbehandling

Ansøgning

Morcon Aps. har på vegne af ejeren indsendt en ansøgning om tilslutning til spildevandskloakken for et spabad på Havtornvænget 7, 5400 Bogense.

Data vedrørende afløb forhold på spaen:

- Chlor-indholdet i afløbsvandet er 1-2 ppm
- Vedr. kemikalier, se venligst vedhæftede datablade
- Kemikalierne tilsættes manuel af poolteknikeren i forhold til det analyseret

- Når Spa tømmes, udles den 0,97 l/sek.
- Spaen er ca. på 1750 l
- afløbsvandet er minimum 20 grader, max 40 grader fra spa

Miljøvurdering i forhold til kemikalierne

De anvendte kemikalier til spabassin er Saniklar™ Tempo Sticks og hth™ GRANULAR som begge indeholder det uorganiske stof calcium hypochlorite $\text{Ca}(\text{ClO})_2$. Kemikaliet har faresymbolerne, GHS03 flamme over en cirkel, GHS05 ætsning, GHS09 miljø og GHS07.

Da stofferne er farlige for jord og grundvand og derfor er der stillet vilkår til, hvorledes kemiopbevaringen skal ske.

Stofferne må ikke afledes til spildevandskloakken og derfor er der sat krav om at kemirummet/skab skal etableres med tæt bund uden afløb og opkant så en lækage afgrænses, samt at spild og tab skal afleveres til godkendt modtager.

Der er sat krav om minimum en øjenskylleflaske i tilfælde af utilsigtede uheld med kemikalierne, samt værnemidler til håndteringen.

Der er sat vilkår om at kommunen skal kontaktes hvis kemien der anvendes til spa ændres. Der er gjort for at sikre at forsyningen kan håndtere skyllevand og evt. tømning.

Miljøvurdering i forhold til afledningen ved tømning af spaen

Ved tømning af spaen i forbindelse med rengøring, vil der være et væsentlig indhold af frit chlor i det afledte spildevand. Før afledningen til spildevandsledningen er der derfor sat vilkår om at der skal tilsættes anti-chlor for at reducere mængden af frit chlor. Dette vilkår er stillet, da der vurderes at være væsentlig risiko for at flere spabade tømmes samtidig, og mængden af frit chlor i spildevandssystemet i oplandet derfor kan blive for højt.

Der er sat vilkår om afledningskoefficienterne af skyllevandet til spildevandsledningen fra spabadet på 1 l/s.

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte mig.

Venlig hilsen,

Sarah Hammershøj

Miljøsagsbehandler
Direkte tif. 21 78 42 14
sarha@nordfynskommune.dk