



## **Tilladelse til udledning af spildevand fra spabad til spildevandsledningen - Havtornvænget 2, 5400 Bogense**

Nordfyns Kommune har modtaget en ansøgning om tilslutning af spildevand fra et spabad med en kapacitet på 1000 l. og koldvandskar på 1000 l. i sommerhuset på Havtornvænget 2.

### **Høring af parter**

Udkast til denne tilladelse har været i høring ved Vandcenter Syd A/S (spildevandselskabet) og ejeren fra den 14. november 2025 til den 28. november 2025 og igen fra d. 19. januar til d. 2. februar 2026

Der har ikke været nogle høringssvar der har givet anledning til ændringer.

### **Afgørelse**

Med hjemmel i Miljøbeskyttelsesloven<sup>1</sup> §28 stk. 3 og Spildevandsbekendtgørelsen<sup>2</sup> §15 stk. 2 meddeler Nordfyns Kommune tilladelse til tilslutning af spildevand fra spabad samt koldvandskar til Vandcenter Syds spildevandsledning på Havtornvænget 2. Tilladelsen gives på følgende vilkår:

### **Vilkår om kemikalieopbevaring**

- Der skal indrettes et kemikalieum/ skab til opbevaring af kemikalierne Saniklar™ Tempo Sticks og hth™ GRANULAR.
- Kemikalieum/skab skal etableres med tæt bund og opkant. kemikalieum/-skab skal have spildbakke/opsamlingskapacitet til minimum største emballage.
- Der må ikke etableres afløb i gulvet af kemikalieum/skab.
- Dør til kemikalieum/skab skal være aflåst.
- Der skal ved kemikalieum som minimum forefindes en egnet øjensskylleflaske samt værnemidler til benyttelse af anvendte kemikalier.
- Spildte kemikalier i kemikalieum/skab må ikke bortskylles i afløb, men afskaffes som farligt affald til Nordfyns Kommunes genbrugspladser eller godkendt modtageanlæg jf. regulativ for husholdningsaffald. Se evt. også affaldsbekendtgørelsen.
- Ved ændringer af kemi til brug i bassin og spa skal kommunen på forhånd godkende dette. Dette gøres ved at indsende sikkerhedsdatablad og produktnavn til kommunen før ibrugtagning, så kommunen kan vurdere, om ændringen medfører behov for ændrede vilkår.

### **Vilkår omkring normal drift**

<sup>1</sup> Miljøbeskyttelsesloven LBK nr. 1742 af 22/12/2025

<sup>2</sup> Spildevandsbekendtgørelsen BEK nr. 1446 af 27/11/2025

Teknik, Erhverv og Kultur

Natur og Miljø

05. februar 2026

Sagsnummer  
S2025-9592

Dokument nr.  
D2026-20316

Cpr.-/CVR-nr/Ejd.nr.  
100792846

**Nordfyns Kommune**  
Østergade 23  
5400 Bogense  
Tlf. 6482 8282

**Kontaktadresse**  
Rådhuspladsen 2  
5450 Otterup

Hvis du ønsker at sende sikker post, skal du sende fra "Borger.dk" eller "Virk.dk".

[www.nordfynskommune.dk](http://www.nordfynskommune.dk)

Kommunens databeskyttelsesrådgiver:  
Tlf.: 64828192  
E-mail: [dp@nordfynskommune.dk](mailto:dp@nordfynskommune.dk)



- Der må maksimalt udledes 400 liter vand ved rensning af filtre i løbet af en uge til spildevandsledningen.
- Spabadet og koldvandskar må udlede vand til spildevandsledningen med 1 l/s.
- Når spa og koldvandskar tømmes helt, skal chloren neutraliseres med anti-chlor.

### **Klagevejledning**

Denne afgørelse er truffet efter miljøbeskyttelseslovens § 28, stk. 3.

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet efter reglerne i miljøbeskyttelseslovens § 91.

Klage skal indgives senest 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt, jf. § 93.

En klage har ikke opsættende virkning, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet, jf. § 96.

Jf. §§98-100 kan følgende klage:

- Ansøger
- Enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
- Styrelsen for Patientsikkerhed
- Danmarks fiskeriforening
- Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark
- Landsdækkende foreninger og organisationer i det omfang de har klageret over den konkrete afgørelse, jf. miljøbeskyttelsesloven.
- Lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø eller rekreative interesser som formål, og som har meddelt Nordfyns Kommune, at de ønsker underretning om afgørelsen.

En eventuel klage skal indgives skriftligt til den myndighed der har truffet afgørelsen, ved brug af klageportalen. Klageportalen kan findes via link på forsiden af [www.naevneneshus.dk](http://www.naevneneshus.dk).

I klageportalen findes en guide til hvordan der klages.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis I ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal der sendes begrundet anmodning om det til den myndighed, der har truffet afgørelsen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt anmodningen kan imødekommes.

Hvis afgørelsen er offentliggjort, regnes klagefristen fra offentliggørelsen. Afgørelsen er offentliggjort på kommunens hjemmeside den 06.02.2026 og klagefristen udløber derfor 06.03.2026.

En klage har ikke opsættende virkning med mindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet.

Efter klagefristens udløb får I besked om indholdet af eventuelle klager.

Jf. Miljøbeskyttelsesloven § 101 skal søgsmål til prøvelse af afgørelser efter loven eller de regler, der fastsættes i medfør af loven, skal være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen eller beslutningen er meddelt.

## Sagsbehandling

### Ansøgning

Morcon Aps. har på vegne af ejeren indsendt en ansøgning om tilslutning til spildevandskloakken for et spabad og koldvandbad på Havtornvænget 2, 5400 Bogense.

Data vedrørende afløb forhold på spaen:

- Chlor-indholdet i afløbsvandet er 1-2 ppm
- Vedr. kemikalier, se venligst vedhæftede datablade
- Kemikalierne tilsættes manuel af poolteknikeren i forhold til det analyseret
- Når Spa tømmes, udles den 0,97 l/sek.
- Spaen er ca. på 1000 l
- afløbsvandet er minimum 20 grader, max 40 grader fra spa

### **Miljøvurdering i forhold til kemikalierne**

De anvendte kemikalier til spabassin er Saniklar™ Tempo Sticks og hth™ GRANULAR som begge indeholder det uorganiske stof calcium hypochlorite  $\text{Ca}(\text{ClO})_2$ . Kemikaliet har faresymbolerne, GHS03 flamme over en cirkel, GHS05 ætsning, GHS09 miljø og GHS07.

Da stofferne er farlige for jord og grundvand og derfor er der stillet vilkår til, hvorledes kemiopbevaringen skal ske.

Stofferne må ikke afledes til spildevandskloakken og derfor er der sat krav om at kemirummet/skab skal etableres med tæt bund uden afløb og opkant så en lækage afgrænses, samt at spild og tab skal afleveres til godkendt modtager.

Der er sat krav om minimum en øjenskylleflaske i tilfælde af utilsigtede uheld med kemikalierne, samt værnemidler til håndteringen.

Der er sat vilkår om at kommunen skal kontaktes hvis kemien der anvendes til spa ændres. Der er gjort for at sikre at forsyningen kan håndtere skyllevand og evt. tømning.

### **Miljøvurdering i forhold til afledningen ved tømning af spaen**

Ved tømning af spaen i forbindelse med rengøring, vil der være et væsentlig indhold af frit chlor i det afledte spildevand. Før afledningen til spildevandsledningen er der derfor sat vilkår om at der skal tilsættes anti-chlor for at reducere mængden af frit chlor. Dette vilkår er stillet, da der vurderes at være væsentlig risiko for at flere spabade tømmes samtidig, og mængden af frit chlor i spildevandssystemet i oplandet derfor kan blive for højt.

Der er sat vilkår om afledningskoefficienterne af skyllevandet til spildevandsledningen fra spabadet på 1 l/s.

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte mig.

Venlig hilsen,

Sarah Hammershøj

Miljøsagsbehandler  
Direkte tlf. 21 78 42 14  
sarha@nordfynskommune.dk